



## Message d'intérêt public

### Nouvelles sur le déversement du réservoir de carburant à Baker Lake

Date de début : 14 juin 2021

Date de fin : 30 juin 2021

**Baker Lake (Nunavut)**

**45 s**

Le ministère des Services communautaires et gouvernementaux (SGC) poursuit ses travaux de nettoyage à Baker Lake après l'annonce d'un déversement de carburant le 22 avril dernier.

Déployée sur place le 24 avril, l'équipe d'intervention environnementale procède à l'assainissement et au nettoyage du lieu du déversement. Elle a entreposé environ 3 100 m<sup>3</sup> de neige, de glace et de terre contaminée dans une cellule de confinement temporaire. Une deuxième est en construction pour augmenter la capacité de stockage d'eau fondue et de terre.

Des tranchées d'exploration et des fossés ont été creusés autour du parc de réservoirs de carburant, des échantillons du sol ont été prélevés pour évaluer l'ampleur du déversement, et un barrage souterrain est en train d'être érigé pour empêcher les fuites additionnelles. Pour le moment, les prélèvements montrent que le déversement de carburant n'a pas atteint le lac Baker, et que le risque que cela se produise est faible.

L'équipe d'intervention vérifie également l'étanchéité du parc de stockage pour savoir ce qu'il faudra réparer. Les réservoirs de carburants du parc sont vidés et inspectés, et les analyses visant à établir avec précision la source du déversement se poursuivent.

Une équipe de traitement de l'eau arrivera bientôt sur les lieux afin de traiter l'eau fondue contaminée, qui ne sera évacuée que lorsqu'elle aura atteint les critères de rejet. Les SCG vérifient également la présence d'hydrocarbures dans les sources d'eau potable de Baker Lake.

